



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων
Δημοτικών Κτιρίων**

Ταχ. Δ/ση : Γ. & Φ. ΤΣΙΓΚΑ 14
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-22094
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22650-23766

Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων

**CPV 35111400-9
CPV 24951210-0**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.992,8 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1.	Τεχνική Έκθεση
2.	Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.	Τεχνικές Προδιαγραφές
4.	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. & Φ. ΤΣΙΓΚΑ 14
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-22094
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22650-23766

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων (Δημοτικά καταστήματα, σχολεία, μουσεία κλπ), καθώς και την προμήθεια νέων, όπου απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις και να υπάρχει απόθεμα για την αντικατάσταση αυτών που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ανάλογα με το καίόμενο καύσιμο οι πυρκαγιές χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες, Α Β C D και Ε. Οι κατηγορίες πυρκαγιών, η αντίστοιχη σήμανση και τα μέσα πυρόσβεσης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση της κάθε κατηγορίας περιγράφονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν.



Κατηγορία Α

Προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα κανονικά με σχηματισμό "τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.)



Κατηγορία Β

Προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα αέρια (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, λίπη κ.α)

Κατηγορία C

Προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ.)

Κατηγορία D

Προέρχονται από την καύση μετάλλων νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο κ.λπ



Κατηγορία Ε

Προέρχονται από καύσιμα των προηγούμενων κατηγοριών (Α,Β,С, D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Τα κυριότερα κατασβεστικά υλικά ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες:

- α) Το νερό
 β) Οι χημικές ή ξηρές σκόνες κατάσβεσης
 γ) Οι αφροί κατάσβεσης
 δ) Τα ειδικά αλογονούχα υγρά και αέρια (Halon)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, δεδομένης της μικρής σχετικά ακτίνας δράσης τους (3-10 μέτρα) και του πολύ μικρού χρόνου δράσης τους (10 - 60 sec). Πρέπει επομένως το προσωπικό που θα τους χρησιμοποιήσει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, στα πρώτα στάδια της κατάσβεσης της φωτιάς.

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται στοιχεία και η καταλληλότητα των διαφόρων φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, ανάλογα με την κατηγορία της πυρκαγιάς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

	CO2	Κόνεως	Αφρού	Νερού	Αλογονικοί
Πυρκαϊά Α	Μικροφωτιές	Μικροφωτιές	Καταπνίγουν και υγραίνουν	Υγραίνουν και αποκλείουν αυτανάφλεξη	Μικροφωτιές
Πυρκαϊά Β,Γ	CO2 διώχνει O2	Πνίγει τη φωτιά	Επιπλέει, πνίγει τη φωτιά	Εξαπλώνει τη φωτιά (!)	Αποπνίγει
Πυρκαϊά Ε	CO2 μη αγωγίμο	Μη αγωγίμη	Αφρός αγωγίμος	Αφρός αγωγίμος	Υγρό/αέριο μη αγωγίμο
Βεληνεκές (m)	1,5 - 3	3 - 7,5	7,5 - 10,5	9 - 15	9 - 10,5
Μέσον κατασβέσεως	CO2	Σκόνη	Πομφόλυγες	Νερό	ατμοί/αέριο
Διάρκεια δράσης (sec)	10 - 20	10 - 16	60	60	30
Ψύξη	OXI	OXI	NAI	NAI	OXI
Προωθητικό μέσο	CO2	CO2 ή N2 ή Αέρας	Αέρια αντιδράσεως	Αέρια αντιδράσεως φυσίγγιο CO2 Αέρας ή Αζωτο	Χειραντλία ή Αζωτο / αυτοπιέζει
Συντήρηση	Ζύγισμα ανά 6μηνο. Δοκιμές δοχείου ανά 12 έτη	Ζύγισμα ανά 6μηνο. Ελεγχος πίεσεως CO2. Δοκιμή δοχείου κάθε 10 έτη	Αναγόμευση κάθε χρόνο. Δοκιμή δοχείου κάθε 5 έτη	Αναγόμευση κάθε χρόνο. Ζύγισμα κάθε 6 μήνο. Ελεγχος πίεσεως κάθε 2 μήνο	Ελεγχος κάθε 6μηνο

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμευσης» (ΦΕΚ 52/τ.Β/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β/2005), όλοι οι τύποι πυροσβεστήρων πρέπει να συντηρούνται σε ετήσια βάση και να αναγομώνονται κάθε 5 χρόνια (και σε κάθε περίπτωση μετά από χρήση), ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους

Οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε εργασία προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης.

Οι εργασίες είναι προϋπολογισμού ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. και υπάρχει πίστωση με κωδικό ΚΑ 70-7135.019 στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών έτους 2019.

Χρόνος περαίωσης: 20 ημέρες

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αμφισσα 3/10/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

3/10/2019

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΕΤΗ Κ.ΜΠΑΖΔΕΚΗ
 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. & Φ. ΤΣΙΓΚΑ 14
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-22094
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22650-23766

**Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων
Δημοτικών Κτιρίων**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων (Δημοτικά καταστήματα, σχολεία, μουσεία κλπ), καθώς και την προμήθεια νέων, όπου απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις και να υπάρχει απόθεμα για την αντικατάσταση αυτών που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (ΦΕΚ 52/τ.Β/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β/2005), όλοι οι τύποι πυροσβεστήρων πρέπει να συντηρούνται σε ετήσια βάση και να αναγομώνονται κάθε 5 χρόνια (και σε κάθε περίπτωση μετά από χρήση), ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους

Η συντήρηση, επανέλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Οι σύγχρονοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στη χώρα μας πρέπει να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3. Εξωτερικά πρέπει να υπάρχει ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στη βαλβίδα του πυροσβεστήρα καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN-3 στην ετικέτα του.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) στους πυροσβεστήρες καθορίζεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου

- Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης.
- Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται.
- Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διενέργεια υδραυλικής δοκιμής. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ασφάλειας των δοχείων πίεσης, της λειτουργικής ικανότητας, της ποσότητας και της ποιότητας του κατασβεστικού υλικού προκειμένου οι πυροσβεστήρες να επανέλθουν σε άρτια λειτουργική κατάσταση.

Ο/Η ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια των πυροσβεστήρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει :

1. Να καταγράψει και παραδώσει στην Υπηρεσία, λίστα με όλους τους πυροσβεστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, το έτος κατασκευής τους και τη θέση στην οποία βρίσκονται τοποθετημένοι.
2. Θα τοποθετήσει τους πυροσβεστήρες και τις βάσεις τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του κτιρίου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

3. Μετά τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση βεβαιώσεων έλεγχου – συντήρησης – αναγόμωσης.
4. Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανέλεγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ'όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
5. **Να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατάλληλα σε ισχύ πιστοποιητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή:**

α. Άδεια λειτουργίας της εταιρίας

β. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005.

γ. Πιστοποιητικό επάρκειας , αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ.

δ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό ISO 9001:2008) για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Εμπορία πυροσβεστήρων
- Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
- Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση μονίμων συστημάτων πυρασφάλειας

Οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε εργασία προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης.

Οι εργασίες είναι προϋπολογισμού **3.992,8 ευρώ** μαζί με το Φ.Π.Α. και υπάρχει πίστωση με κωδικό ΚΑ 70-7135.019 στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών έτους 2019.

Χρόνος περαίωσης: 20 ημέρες

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 3/10 /2019

ΑΡΕΤΗ Κ.ΜΠΑΖΔΕΚΗ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
3/10/2019

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων
Δημοτικών Κτιρίων**

Ταχ. Δ/ση : Γ. & Φ. ΤΣΙΓΚΑ 14
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-22094
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22650-23766

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1° Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπονται υπηρεσίες συντήρησης των πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Δελφών (Δημοτικά καταστήματα, σχολεία, μουσεία κλπ), καθώς και την προμήθεια νέων, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών.

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- οι διατάξεις του Ν.4412/16
- οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
- Ν.3852/2010 Καλλικράτης
- Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι
- Οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

Άρθρο 3° Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι

1. Το τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 4° Χρόνος Εκτέλεσης της εργασίας

Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν για διάστημα είκοσι ημερών. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16).

Άρθρο 5° Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση. Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις καθώς και προμήθειες όπου χρειαστεί, με την τιμή της προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη κατά την εκτέλεση της εργασίας για τυχόν απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ).

Ο ανάδοχος ή εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των πυροσβεστήρων θα πρέπει:

1. Να καταγράψει και παραδώσει στην Υπηρεσία, λίστα με όλους τους πυροσβεστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, το έτος κατασκευής τους και τη θέση στην οποία βρίσκονται τοποθετημένοι.

2. Θα τοποθετήσει τους πυροσβεστήρες και τις βάσεις τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του κτιρίου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία όπως επίσης και επί των οχημάτων.
3. Μετά τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση βεβαιώσεων έλεγχου – συντήρησης – αναγόμωσης.
4. Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανέλεγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησής του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ' όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
5. Να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα κατάλληλα σε ισχύ πιστοποιητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Άρθρο 6° Υποχρεώσεις του φορέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 7° Ανώτερη βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανώτερα βία υποχρεούται, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 8° Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9° Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 10° Παραλαβή Υπηρεσιών

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την παράγραφο 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11° Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε **3.992,8€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 12° : Φόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους , τέλη , δεσμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου , δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 13° Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αμφισσα 3/10/2019

ΑΡΕΤΗ Κ.ΜΠΑΖΔΕΚΗ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμφισσα, 3/10/2019

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια και Συντήρηση Πυροσβεστήρων
Δημοτικών Κτιρίων

Ταχ. Δ/ση : Γ. & Φ. ΤΣΙΓΚΑ 14
Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
TELEFAX : 22650-22094
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 22650-23766

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΜΟΝ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΕΜ	160	8	1280
2	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 3ΚG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΕΜ	50	6,5	325
3	CO2 5 KG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΕΜ	13	10	130
4	ΟΡΟΦΗΣ 12 KG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΕΜ	15	10	150
5	ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	KG	120	2,5	300
6	ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚG ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΜ	12	25	300
7	ΑΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΜ	15	23	345
8	ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12kg	ΤΕΜ	6	65	390
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	3.220,00
				Φ.Π.Α 24%	772,8
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.992,8

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αμφισσα, 3/10/2019

ΑΡΕΤΗ Κ.ΜΠΑΖΔΕΚΗ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αμφισσα, 3/10/2019

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ