



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Σταλλού - 6

Άμφισσα 33100
Τηλ/φαξ (22650)-79305/22157
Πληροφορίες: Δ. Δήμος

Άμφισσα 12/06/2015
Αρ. Πρωτ. 14488

Προς: **ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ**
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θέμα: Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ**
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»-

1^ο Κείμενο Διευκρινίσεων

Σε σχέση με τα ερωτήματα του υποβληθέντος εγγράφου από τις 08/06/2015 (ημερομηνία υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ) εγγράφου της εταιρείας ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ αναφορικά με το διαγωνισμό του θέματος και μετά τις διευκρινίσεις που μας απέστειλε ο μελετητής και Τεχνικός Σύμβουλος Σ. Φράγκος τις οποίες η υπηρεσία μας αποδέχεται, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Η σχετική με το έργο ΑΕΠΟ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών
2. Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά τοπογραφικό σχέδιο με τη γενική διάταξη του υφισταμένου έργου. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης του υφισταμένου έργου (30ετία) και της κατασκευής του (25ετία) δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη που εκτελέστηκε την περίοδο 2001-03 από τον τότε Δήμο Ιτέας (άρα και οι σχετικοί υπολογισμοί) αφορά σε επέκταση του έργου κατά μία ακόμη γραμμή επεξεργασίας και όχι σε αναβάθμιση του υφισταμένου που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας. Η διαστασιολόγηση όλου του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη των διαγωνιζόμενων προμηθευτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα προς τις

τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, και θα εμφανίζεται στην τεχνική προσφορά.

3. Η επίτευξη των ορίων που επιβάλλονται από τις ΑΕΠΟ ως προς το ολικό άζωτο και το φωσφόρο αποτελεί αντικείμενο των διαγωνιζόμενων προμηθευτών οι οποίοι με την τεχνική προσφορά τους θα επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις παρεμβάσεις και τις διεργασίες.
4. Τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 6 του Τεύχους 3 «Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» και ειδικότερα τα απαιτούμενα από τα εδάφια (1) και (6) της σελίδας 57 είναι σαφή και συγκεκριμένα μη επιδεχόμενα οποιωνδήποτε επί πλέον διευκρινίσεων.
5. Τα αναφερόμενα περί **φίλτρων** έχουν τεθεί **εκ παραδρομής** από τη μελέτη επέκτασης και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόντα διαγωνισμό αφού δεν προβλέπονται τέτοια φίλτρα.
6. Ο εξοπλισμός αφυδάτωσης (φυγόκεντρο, συγκρότημα Π/Η, πίνακας κλπ) θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός προκατασκευασμένου οικίσκου ενώ το προκατασκευασμένο Α/Σ στραγγιδίων μπορεί να τοποθετηθεί υπαίθρια.
7. Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση Μέσης Τάσης στο έργο. Το Η/Ζ μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλο κλωβό προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Ο πίνακας Χαμηλής Τάσης μπορεί να τοποθετηθεί εντός του υφισταμένου οικίσκου ή σε άλλο χώρο αρκεί να είναι προστατευόμενος. Στο γραφείο του ίδιου οικίσκου θα εγκατασταθεί και ο Η/Υ.
8. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται προμήθεια 3 νέων φυσητήρων αερισμού με ηχομόνωση, όπως ορίζεται και στο τεύχος οικονομικής προσφοράς και **όχι** η συντήρηση των υφισταμένων όπως **εκ παραδρομής** αναφέρεται στο εδάφιο 3.3 (σελ. 12) του Τεύχους 3.
9. Ως μέση ημερήσια παροχή θα ληφθεί ποσοστό 85% της μέγιστης ημερήσιας του σχετικού πίνακα του Τεύχους 3.
10. Ορίζονται ως ημερομηνίες επίσκεψης του έργου από τους ενδιαφερόμενους η Παρασκευή 19-06-2015 ώρα 10:00-13:00 και η Παρασκευή 19-06-2015 ώρα 10:00-13:00.

11. Οι γλώσσα υποβολής όλων των εντύπων των προσφορών ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ