



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Σταλλού - 6

Άμφισσα 29/06/2015
Αρ. Πρωτ. 16277

Προς: **ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ**
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Άμφισσα 33100
Τηλ/φαξ (22650)-79305/22157
Πληροφορίες: Δ. Δήμος

Θέμα: Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»-**

2^ο Κείμενο Διευκρινίσεων

Σε σχέση με τα ερωτήματα του υποβληθέντος εγγράφου από τις 23/06/2015 (ημερομηνία υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ) εγγράφου της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕ Α.Ε. αναφορικά με το διαγωνισμό του θέματος και μετά τις διευκρινίσεις που μας απέστειλε ο μελετητής και Τεχνικός Σύμβουλος Σ.Φράγκος τις οποίες η υπηρεσία μας αποδέχεται ,διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Η «Έκθεση υπολογισμών για την απόδειξη της λειτουργικής ευστάθειας των παρεμβάσεων στο έργο» που αναφέρεται στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, σελίδα 57 θα γίνει για την άμεση φάση (20ετία).
2. Η αναφορά στο μόνιμο πληθυσμό αφορά σαφώς στον χειμερινό πληθυσμό.
3. Η σχετική αναφορά του Τεύχους 3 ως προς την ταχύτητα περιστροφής των κινητήρων των φυσητήρων είναι ενδεικτική. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιλέξουν τους κατάλληλους φυσητήρες και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους.
4. Λόγω της έλλειψης συστημάτων απόσμησης και αντιμετώπισης των οσμοαερίων στα Α/Σ Α2 και Β2 του δικτύου δεν κατέστη δυνατή η αποτύπωση των εσωτερικών τους διαστάσεων για λόγους ασφαλείας του προσωπικού. Συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή πραγματικών σχεδίων από τους

διαγωνιζόμενους ειδικά ως προς τα δύο αυτά αντλιοστάσια. Όσον αφορά στη δυναμικότητα των συστημάτων απόσμησης, αυτή επαφίεται στην αιτιολογημένη κρίση των διαγωνιζομένων.

5. Σύστημα απόσμησης απαιτείται και για το Α/Σ Β2, αφού το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κατισχύει της τεχνικής περιγραφής.

6. Σύστημα απόσμησης απαιτείται και για τη μονάδα επεξεργασίας ιλύος, αφού το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κατισχύει της τεχνικής περιγραφής.

7. Η χρήση ή η μη χρήση του υφιστάμενου παχυντή βαρύτητας επαφίεται στην αιτιολογημένη κρίση του διαγωνιζόμενου.

8. Η σχετική ΑΕΠΟ έχει ήδη αναρτηθεί εντός των νομίμων προθεσμιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ