



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Σταλλού - 6

Άμφισσα 03/07/2015
Αρ. Πρωτ.οικ 16659

Προς: **ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ**
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Άμφισσα 33100
Τηλ/φαξ (22650)-79305/22157
Πληροφορίες: Δ. Δήμος

Θέμα: Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ**
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»-

4^ο Κείμενο Διευκρινίσεων

Σε σχέση με τα ερωτήματα του υποβληθέντος εγγράφου από τις 29/06/2015 (ημερομηνία υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ) εγγράφου της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ αναφορικά με το διαγωνισμό του θέματος διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Τα στραγγίδια από το αντίστοιχο προκατασκευασμένο Α/Σ είναι προφανές ότι θα πρέπει να οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού ανάντη των δεξαμενών αερισμού.
2. Όπως έχει ήδη απαντηθεί, σύστημα απόσμησης απαιτείται και για το Α/Σ Β2, αφού το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κατισχύει της τεχνικής περιγραφής. Ο ελάχιστος αριθμός εναλλαγών του αέρα είναι 2 φορές ανά ώρα του όγκου του υγρού θαλάμου των Α/Σ και 5 φορές αντιστοίχως για τον προκατασκευασμένο οικίσκο ιλύος, λόγω παραμονής προσωπικού.
3. Επιθυμητό είναι όπως ο 3^{ος} Η/Μ μετρητής παροχής να εγκατασταθεί στον καταθλιπτικό αγωγό του Α/Σ ιλύος εφόσον η εισερχόμενη παροχή καλύπτεται από τον προβλεπόμενο μετρητή στον αγωγό του Α/Σ Β2.
4. Οι αφροί από το φρεάτιο της δεξαμενής καθίζησης θα απομακρύνονται με βυτιοφόρο του Δήμου.

5. Έχει ήδη απαντηθεί ότι η διαστασιολόγηση του έργου και συνεπώς η μονάδα ιλύος θα διαστασιολογηθεί για την άμεση Φάση (20ετία).
6. Απαιτείται η προσφορά ενός εκτυπωτή laser και ενός εκτυπωτή ink jet.
7. Η συγχώνευση των ηλεκτρολογικών πινάκων είναι επιθυμητή, εκτός αν αιτιολογείται το αντίθετο.
8. Έχει ήδη απαντηθεί ότι δεν προβλέπεται η εγκατάσταση Μέσης Τάσης στο έργο προφανώς λόγω της δυναμικότητάς του και η σχετική αναφορά οφείλεται σε παραδρομή.
9. Αναφορικά με την προμήθεια του Η/Ζ διευκρινίζεται ότι αφενός αυτό αφορά σαφώς **εφεδρική** παροχή ισχύος και αφετέρου ότι η προβλεπόμενη δυναμικότητα (300 kVA) είναι ενδεικτική και επαφίεται η προτεινόμενη δυναμικότητα στους υπολογισμούς της τεχνικής προσφοράς.
10. Η προβλεπόμενη αποθηκευτικότητα των κάδων ιλύος είναι ενδεικτική ως η ελάχιστη δυνατή προσφερόμενη.
11. Αναφορικά με το έντυπο οικονομικής προσφοράς, αυτό θα υποβληθεί αφενός ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη Φόρμα ΕΣΗΔΗΣ και αφετέρου έντυπα σύμφωνα με το έντυπο της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι το **ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ** και των δύο υποβολών πρέπει να είναι πανομοιότυπο μέχρι και του δευτέρου δεκαδικού ψηφίου επί ποινή αποκλεισμού της οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ